



Vidar Kleppe
Mesanveien 42a
4624 Kristiansand

Kristiansand, 17. juni 2019

Svar på skriftlig spørsmål om «Kunstsiloen skal kles med 25 cm ny betong»

Jeg viser til ditt spørsmål i epost 13. juni som lød:

«Ærede ordfører

På en offentlig debatt på Teateret torsdag den 12. juni uttalte høyres bystyrerepresentant Odd Nordmo, en særdeles oppsiktsvekkende og ny opplysning om kunstsiloen når han sa følgende: "Det skal legges 25 cm betong utenpå for å ivareta den gamle betongen".

Stemmer bystyrerepresentant Odd Nordmo sin opplysning?»

Svar:

Siloen må forsterkes noe med betong på grunn av utkappene av silorørene i silosalen. Det vil i tillegg bli lagt en porøs murblokk med pusset overflate på ytersiden for å få isolert siloen.

På innsiden vil de opprinnelige silorørene være synlige. Dette er den beste løsningen teknisk (brutte kuldebroer) og løsningen er avklart med byantikvaren.

Til sammenlikning så er siloen i Oslo som er bygd om til studentboliger, også isolert på utsiden.

Med vennlig hilsen

Harald Furre
Ordfører

Kopi: Bystyret